



Instituto Superior de Formación Docente Salomé
CIRCULAR No. 001

No. EXPEDIENTE

ISFODOSU-CCC-LPN-2018-005

No. DOCUMENTO

005-2018

04 de junio de 2018

Por medio de la presente les informamos a todos los participantes del Proceso de Licitación Pública Nacional ISFODOSU-CCC-LPN-2018-005 para la “ADQUISICION CONSOLIDADA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA RECTORIA Y LOS RECINTOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (DIRIGIDO A MIPYMES)” y según el Registro de Interesados para la siguiente enmienda para las especificaciones técnicas, y añadir cronograma de visitas obligatorias al cronograma de este proceso.

Para el **ITEM UPS DE 11 KILOS** se realiza la siguiente modificación a sus especificaciones técnicas:

En el Pliego de Condiciones se estableció que la autonomía debe de estar en el rango de 30 minutos”. Sin embargo, se modifica esta especificación por lo siguiente: “La autonomía de la batería debe estar en el rango comprendido entre 7 a 10 minutos y no se deberá contemplar banco de batería adicional al que trae el equipo por defecto.”

Sin más por el momento,


Layna M. Santana, MSc

Coordinadora de Compras y Contrataciones

